

№ п/п	Назначение	Место установки	Наименование, техническая характеристика	Тип	Кол. (шт.) на 1 кот.	Кол. (шт.) на 3 котла	Прим.
1	Ввод питания системы «АМАКС»	Сущ. панель ЩСУ-РП-1К (N панели уточ-ся при монтаже)	Выключатель автоматический однополюсный. Ин.р.=40А, х-ка С. Shneider Electric	N24407	1	3	Устанавливается при монтаже

					ПР-30/09-АГСВ.3			
					Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г.Обнинск			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Абродина	<i>О.А.Абросова</i>	09.10	Котлы ПТВМ-50 ст. N1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Коваленко	<i>А.И.Коваленко</i>	09.10		Р	3.1	1
Н. контр.		Логинова	<i>Л.И.Логинова</i>	09.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОАППАРАТУРУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ РОССЫПЬЮ	Группа компаний «АМАКС» ЗАО «Промавтоматика»		
Нач.отд.		Малиенко	<i>М.И.Малиенко</i>	09.10				

Файл:

Формат: А4