

№ п/п	Наименование, тип	Длина в м				Примечание
		Кот. №1	Кот. №2	Кот. №3	ВСЕГО	
1	Труба гибкая гофрированная тяжелая из самозатухающего ПВХ со стальной протяжкой серого цвета, диаметр 16 мм, DKS91516	960	960	960	2880	
2	Труба гибкая гофрированная тяжелая из самозатухающего ПВХ со стальной протяжкой серого цвета, диаметр 25 мм, DKS91525	15	15	15	45	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
					ПР-30/09-АГСВ.3			
					Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск			
Разраб.		Абродина	<i>А.А.Абродина</i>	09.10	Котлы ПТВМ-50 ст. N1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Коваленко	<i>А.А.Коваленко</i>	09.10		Р	5	1
Н. контр.		Логинова	<i>Л.А.Логинова</i>	09.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ	Группа компаний «АМАКС» ЗАО «Промавтоматика»		
Нач.отд.		Малиенко	<i>М.А.Малиенко</i>	09.10				

Формат: А4