

№ п/п	Наименование	Техническая характеристика	Тип	Кол. на 3 котла (шт.)	Номер листа		Примечание
					Общего вида	МКС	
1	Шкаф управления БГ горелок ШГУ-ПТ1	Щит шкафной с передней дверью	ЩШ-ПД 600х600х250, (ШхВхГ)	12	-	-	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС»
2	Центральный шкаф управления котлом ШУК-ПТ100	Щит шкафной с передней дверью	ЩШ-ПД 600х1200х250 (ШхВхГ)	3	-	-	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС»
3	Шкаф электропитания	Щит шкафной с передней дверью	ЩШ-ЗД 2200х800х800 (ВхШхГ)	3	39	41	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС»
4	Щит напоромеров	Щит малогабаритный	ЩМ 400х900х75	12	46	-	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС»
5	Шкаф кислородомеров	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью	ЩШМ-ПД	3	43	44	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС»
6	Пультовая секция	-	ПС-10/12-411-В 1200х1000	2	-	-	Произ-во ЗАО НПО «АМАКС» На котел ст. №1 – 1шт. На котел ст. №3 – 1шт.

					<b>ПР-30/09-АГСВ.3</b>			
					<b>Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП «Теплоснабжение» в соответствии с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Абродина		<i>О. Абродина</i>	09.10	Котлы ПТВМ-50 ст. N1,2,3 АВТОМАТИЗАЦИЯ	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Коваленко		<i>Коваленко</i>	09.10		Р	8	1
Н. контр.	Логинова		<i>Логинова</i>	09.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЩИТЫ	Группа компаний «АМАКС» ЗАО «Промавтоматика»		
Нач. отд.	Малиенко		<i>Малиенко</i>	09.10				