

Российская Федерация
Калужская область
249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие
«Теплоснабжение»

Коммунальный пр., 21
тел. (484)396-37-51, факс (484)396-95-20
e-mail: ompts@obninsk.ru
Электронное обращение от 16.07.2018

От: Брызгачева Светлана Анатольевна

Вопросы и Ответы на обращения граждан в МП Теплоснабжение г.Обнинск

Добрый день! Прошу сообщить дату ввода в эксплуатацию и сроки поверки узла учета тепловой энергии, установленного нашей управляющей компанией ООО "ЖКУ" по адресу: Ляшенко 2. Заранее спасибо за ответ!

Уважаемая Светлана Анатольевна!

На Ваше обращение предоставляем следующую информацию:

- узел учета тепловой энергии, установленный в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Ляшенко, 2 введен в эксплуатацию с 15 сентября 2014 года,

- начиная с 29 января 2017 узел учета тепловой энергии считается неисправным, в связи с истечением срока поверки средств измерений.

Дополнительно сообщаем, что МП «Теплоснабжение» неоднократно уведомляло ООО «ЖКУ» о необходимости проведения мероприятий по восстановлению работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в обслуживаемых ООО «ЖКУ» многоквартирных домах, а также направляло в управляющую компанию договор эксплуатации узлов учета тепловой энергии. В ответ ООО «ЖКУ» исх. № 554 от 06.09.2017 уведомило МП «Теплоснабжение» о том, что проводит необходимые мероприятия по восстановлению работоспособности самостоятельно с привлечением подрядной организации.

9 апреля 2018 года ООО «ЖКУ» направило в МП «Теплоснабжение» заявку на проведение технических осмотров коллективных (общедомовых) приборов учета установленных в МКД, в том числе и по адресу ул. Ляшенко, д. 2 для ввода в эксплуатацию после проведенной поверки средств измерений.

В ходе проведенной проверки узлов учета, в том числе и по адресу ул. Ляшенко, д. 2 были выявлены замечания, до устранения которых узлы учета не могут быть допущены к эксплуатации и коммерческим расчетам за поставленные коммунальные ресурсы.

До настоящего времени информации об устранении замечаний от ООО «ЖКУ» в адрес МП «Теплоснабжение» не поступало.

Инженер-теплоэнергетик I категории: Бутник М.П.

Дата ответа: 17.07.2018

