

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие

«Теплоснабжение»

Коммунальный пр., 21

тел. (484)396-37-51, факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Электронное обращение от 24.01.2019

От: Медедева Людмила Владимировна

Вопросы и Ответы на обращения граждан в МП Теплоснабжение г.Обнинск

Добрый день! Объясните, пожалуйста почему с ноября по декабрь объём потребления вырос в три с лишним раза???

Соответственно и сумма к оплате. Батареи одинаково греют все три месяца. Откуда такое повышение? Спасибо.

Уважаемая Людмила Владимировна!

На Ваше обращение сообщаем, что начисление платы за отопление в многоквартирном жилом доме № 4 по ул. Ляшенко, начиная с октября 2018 года производится исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, теплоносителя.

При расчетах по приборам учета начисления в течение всего отопительного сезона неравномерные, поскольку подача тепла в жилой дом зависит от температуры наружного воздуха (тн.в). В начале (осень) и в конце (весна) отопительного сезона начисления значительно меньше, чем в середине (зима).

Так, по показаниям прибора учета количество тепловой энергии, потребленной на нужды отопления Вашего дома составляло: за октябрь - 28,37 Гкал (период отчета с 01.10.18 по 22.10.18 при тн.в равной 8,330С), за ноябрь - 58,66 Гкал (период отчета с 23.10.18 по 22.11.18 при тн.в равной 0,430С), за декабрь - 91,94 Гкал (период с 23.11.18 по 22.12.18 при тн.в равной -6,020С).

Для разной температуры наружного воздуха нагрев теплоносителя, подводимого к дому, а также циркулирующего во внутренней отопительной системе дома будет разным, значит и батареи должны греть по-разному.

По поводу работы отопительных приборов в квартире следует обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

инженер-теплоэнергетик Бутник М.П.

Дата ответа: 04.02.2019