

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие

«Теплоснабжение»

Коммунальный пр., 21

тел. (484)396-37-51, факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Электронное обращение от 02.10.2017

От: Новиков Денис Владимирович

Вопросы и Ответы на обращения граждан в МП Теплоснабжение г.Обнинск

Добрый день. С целью включения дворовой территории расположенной по адресу Г. Обнинск, ул. Гагарина 24 в программу "Комфортная городская среда" на 2018 год и увеличения парковочных мест, прошу Вас дать разъяснения по вопросу: Возможно ли увеличение парковочных мест в тех местах где проходят трубы теплоснабжения? Планируется 2 варианта благоустройства: 1. Путем создания экопарковок, 2. Путем укладки пешеходных плит. Прошу Вас какие работы возможно выполнить в тех местах где проходят сети теплоснабжения и какой порядок согласования данных работ. К сожалению тут в данном обращении нельзя прикрепить файл со схемой мест планируемых работ, в связи с этим дублирую данный текст на Вашу электронную почту. Заранее спасибо за ответ.

Уважаемый Денис Владимирович! На Ваше обращение на сайт МП «Теплоснабжение» от 02.10.2017г. по вопросу благоустройства дворовой территории ж/дома по ул. Гагарина-24 (обустройство парковочных мест) сообщаем: 1.Согласование размещения автопарковок проводится Администрацией города. 2.Согласно прилагаемой схемы, увеличение парковочных мест в месте прохождения магистральной теплосети (Ду250мм подземной прокладки) возможно, при условии соблюдения расстояния от границы парковки до строительных конструкций теплосети не менее 1м. 3.Из 2-х предложенных Вами вариантов благоустройства в районе автопарковки, предпочтительнее вариант укладки пешеходных плит.

Зам.гл.инженера: Гришкин В.А.

Дата ответа: 08.10.2017