

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p><b>Муниципальное предприятие</b> <b>«Теплоснабжение»</b></p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта <a href="https://teplo.obninsk.ru">https://teplo.obninsk.ru</a> от 03.06.2020 г.</p>
--	---

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 14:00 час. 03.06.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

Всего выявленных порывов и течей – 68

- 1.1 До опрессовки т/с – 13
- 1.2 После опрессовки – т/с - 55
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 55
- 1.4 На сетях сторонних организаций – 13
2. Устранено порывов и течей – 23
  - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 20
  - 2.2 На сетях сторонних организаций – 3
3. Плановые работы – 14
  - 3.1. Выполнено плановых работ - 7
4. Объектов без ГВС – 10: Белкинская, 2, Маркса, 20 (со стор. Маркса, 8), 81,85,89,93,79,83,87, шк. № 17.
  - 4.1 Из них жилых домов – 9.
5. Объектов без циркуляции ГВС – 52.
  - 5.1 Из них жилых домов – 52.
6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 218,0 м.
7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 7: ул. Ленина, 3/5, 79, Комарова, 10., Курчатова, 8, 10,18, Парковая, 12.
8. Ведутся ремонтные работы - 7: Курчатова,8,10,18, Парковая, 12, Горького, 76, Маркса, 80, Калужская, 6.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

03.06.2020

---