

| | |
|--|---|
| <p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p> | <p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 05.06.2020 г.</p> |
|--|---|

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 05.06.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

Всего выявленных порывов и течей – 80

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 67 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 64

1.4 На сетях сторонних организаций – 16

2. Устранено порывов и течей – 32

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 25

2.2 На сетях сторонних организаций – 8

3. Плановые работы – 20

3.1. Выполнено плановых работ - 8

4. Объектов без ГВС – 3: Гагарина, 57, 59, 61 – планируется включение ГВС к 16.00 05.06.2020.

4.1 Из них жилых домов – 3.

5. Объектов без циркуляции ГВС – 48.

5.1 Из них жилых домов – 45.

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 243,0 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 12: ул. Ленина, 3/5, 79, Комарова, 10., Курчатова, 8, 10,18, Парковая, 12, Гагарина, 45, Марк
73., Гагарина, 59., Энгельса, 6, 2а.

8. Ведутся ремонтные работы - 9: Курчатова,10,18, Парковая, 12, Горького, 76, Маркса, 73, Королева, 18, Ленина, 56, Калужская, 6, Гагарина, 59.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

05.06.2020
