

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p><b>Муниципальное предприятие</b> <b>«Теплоснабжение»</b></p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта <a href="https://teplo.obninsk.ru">https://teplo.obninsk.ru</a> от 10.06.2020 г.</p>
--	---

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 10.06.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

Всего выявленных порывов и течей – 91

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 78 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 72

1.4 На сетях сторонних организаций – 19

2. Устранено порывов и течей – 43

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 31

2.2 На сетях сторонних организаций – 12

3. Плановые работы – 20

3.1. Выполнено плановых работ - 10

4. Объектов без ГВС – 0.

4.1 Из них жилых домов – 0.

5. Объектов без циркуляции ГВС – 53 (с 14.00 - 42).

5.1 Из них жилых домов – 48

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 355,0 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 15: Курчатова,18, Парковая, 12, Гагарина, 45, Маркса, 73., Гагарина, 12, 59, Энгельса, 6, 2а, 3, Ленина,158,69,83а, 153, Любого, 10., Комарова, 5.

8. Ведутся ремонтные работы - 7: Парковая, 12, Маркса, 73, Гагарина, 45, Энгельса, 6, Гагарина, 12, Комарова, 5, Ленина, 79а, 69, 158.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

10.06.2020

---