

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 15.05.2020 г.</p>
--	---

Информация о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 19.05.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020г.

1. Всего выявленных порывов и течей - 9

1.1. из них на сетях МП "ТС" - 9

1.2. на сетях сторонних организаций - 0

2. Устранено порывов и течей - 6

2.1. из них на сетях МП "ТС" - 6

2.2. на сетях сторонних организаций - 0

3. Объектов без ГВС - 0

из них жилых домов - 0

4. Объектов без циркуляции ГВС - 20: в/ч Ленина, 21; в/ч Осипенко, 3; Ленина, 36, 54, 56, 58, 57; Комсомольская, 38а, 39а; Осипенко, 8; Красных Зорь, 7а; здание Администрации, Самсоновский пр., 10; ИВС, ГПП-3, ООО "Якь", Цветкова, 1; МП КХ-зеленое хозяйство; Цветков Самсоновский водозабор.

4.1. из них жилых домов - 4

5. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 58,5м.

6. Ведутся земляные работы (раскопки) - 6: ул. Ленина, 67, 79, 24; Комсомольская, 29; Гагарина, 24; Цветкова, 4.

7. Ведутся ремонтные работы - 4: ул. Ленина, 79, 67; Комсомольская, 29; Цветкова, 4.

8. К 16-00 будет восстановлена циркуляция ГВС по следующим адресам: Ленина, 36,54,56,58,57; Осипенко, 8; Красных Зорь, 7а; здание Администрации.

15.05.2020
