

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p><b>Муниципальное предприятие</b> <b>«Теплоснабжение»</b></p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта <a href="https://teplo.obninsk.ru">https://teplo.obninsk.ru</a> от 23.06.2020 г.</p>
--	---

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 23.06.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

. Всего выявленных порывов и течей – 94

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 79 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 71

1.4 На сетях сторонних организаций – 23, в т.ч. в подвалах – 17.

2. Устранено порывов и течей – 65

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 53

2.2 На сетях сторонних организаций – 12

3. Плановые работы – 87

3.1. Выполнено плановых работ – 12

4. Объектов без ГВС – 0

4.1 Из них жилых домов – 0

5. Объектов без циркуляции ГВС – 6.

5.1 Из них жилых домов – 5.

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 668 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 21: Гагарина, 24 – в 2-х местах, Гагарина, 25, Маркса, 73,82,79,110, Энгельса, 28,

Ленина,76,194,65,153, Комарова, 5-9, Любого, 7, Коммунальный пр.,22, Кончаловского, 3, Курчатова 41, Звездная,17,21,Аксенова,17

Гурьянова, 1.

8. Ведутся ремонтные работы - 4: Ленина, 79а, 65, 194, Кончаловского 3.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

23.06.2020

---