

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

**Муниципальное предприятие**

**«Теплоснабжение»**

г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21

тел. (484)396-37-51

факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Новости с сайта

<https://teplo.obninsk.ru>

от 20.05.2020 г.

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 20.05.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020.**

1. Всего выявленных порывов и течей – 9
  - Из них на сетях МП «ТС» - 9
  - На сетях сторонних организаций – 0

2. Устранено порывов и течей – 7
  - Из них на сетях МП «ТС» - 7
  - На сетях сторонних организаций – 0

3. Объектов без ГВС – 3

3.1. Из них жилых домов – 3 (Курчатова, 27/1, 27/2, 35/1).

4. Объектов без циркуляции ГВС – 21: в/ч Ленина, 21, в/ч Осипенко, 3, Ленина, 36, Комсомольская, 38а, 39а, Самсоновский пр., 10, ИВС ГПП-3, ООО «Якъ», Цветкова, 1, МП КХ-зеленое хозяйство, Цветкова, 4, Самсоновский водозабор, Курчатова, 31, 33, 51, 29, 49а, 51а, дом офицеров.
  - Из них жилых домов – 3

5. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 60,0 м.

6. Ведутся земляные работы (раскопки) – 6: ул. Ленина, 67, 79, 24, Комсомольская, 29, Гагарина, 24, Цветкова, 4.

7. ~~7~~. Ведутся ремонтные работы - 4: ул. Ленина, 79, Комсомольская, 29, Цветкова, 4, Красных Зорь у ГСК Эра.

8. К 14.00 будет восстановлена циркуляция ГВС по следующим адресам: в/ч Ленина, 21, в/ч Осипенко, 3, Ленина, 36, Комсомольская, 39а.

К 19.00 будет восстановлена циркуляция ГВС: Курчатова, 27/1, 27/2, 35/1, 31, 33, 33, 51, 29, 49а, 51а, 55, дом офицеров.

20.05.2020

---