

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 30.06.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 30.06.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020

Всего выявленных порывов и течей - 101

- 1.1 До опрессовки т/с - 13
- 1.2 После опрессовки - т/с - 88 (в т. ч. 7 - старый город)
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 77
- 1.4 На сетях сторонних организаций - 24, в т.ч. в подвалах - 17.
2. Устранено порывов и течей - 74
 - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 60
 - 2.2 На сетях сторонних организаций - 14
3. Плановые работы - 87
 - 3.1. Выполнено плановых работ - 16
4. Объектов без ГВС - 2 (Маркса,89,93 - до 17.00).
 - 4.1 Из них жилых домов - 2
5. Объектов без циркуляции ГВС - 17 (до 17.00).
 - 5.1 Из них жилых домов - 14.
6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 840 м.
7. Ведутся земляные работы (раскопки) - 12: Маркса, 82-79, Ленина,194,65,153, Коммунальный пр.,22, Звездная,17,21, Аксенова,17, Ленина, 85 (терр. МЧС- в 3-х местах), Королева, 6.

8. Ведутся ремонтные работы - 4: Ленина, 85, Маркса, 114,82, Королева, 6.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

30.06.2020
