

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 03.07.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 03.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

Всего выявленных порывов и течей - 101

1.1 До опрессовки т/с - 13

1.2 После опрессовки - т/с - 88 (в т. ч. 7 - старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 77

1.4 На сетях сторонних организаций - 24, в т.ч. в подвалах - 17.

2. Устранено порывов и течей - 77

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 63

2.2 На сетях сторонних организаций - 15

3. Плановые работы - 84

3.1. Выполнено плановых работ - 17

4. Объектов без ГВС - 0

4.1 Из них жилых домов - 0

5. Объектов без циркуляции ГВС - 14

5.1 Из них жилых домов - 11.

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 881 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) - 14: Маркса, 82-79, Коммунальный пр.,22, Звездная,17,21, Аксенова,17, Ленина, 85, Королева, Энгельса, 14, Курчатова, 18, Гагарина, 21, ИФЗ, Заодская,11, Шацкого,20, Маркса,26.

8. Ведутся ремонтные работы - 9: Звездная, 17,21, Курчатова,18, Шацкого,20, Маркса,70(в ТК),82, Заводская,11,Энгельса,14, Гагарина

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

03.07.2020
