Российская Федерация Калужская область

249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие

«Теплоснабжение»

г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21

тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Новости с сайта

https://teplo.obninsk.ru
от 21.05.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 12:00 час. 21.05.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020.

- 1. Всего выявленных порывов и течей 9
 - Из них на сетях МП «TC» 9
 - На сетях сторонних организаций 0
- 2. Устранено порывов и течей 8
 - Из них на сетях МП «TC» 8
 - На сетях сторонних организаций 0
- 3. Объектов без ГВС 1
- 3.1. Из них жилых домов 1 (Гагарина, 5).
 - 4. Объектов без циркуляции ГВС 12: Самсоновский пр., 10, ИВС, ГПП-3, ООО «Якъ», Цветкова, 1, МП КХ-зеленое хозяйство, Цветкова, Самсоновский водозабор, Гагарина, 4,10,16,45.
 - Из них жилых домов 3
 - $^{5.}$ Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) 60,0 м.
 - 6. Ведутся земляные работы (раскопки) 6: ул. Ленина, 67, 79, 24, Комсомольская, 29, Гагарина, 24, Цветкова, 4.
 - 7. **7**. Ведутся ремонтные работы 3: ул. Ленина, 79, Цветкова, 4, Гагарина, 24.
 - $^{8.}$ К 18.00 будет восстановлена циркуляция ГВС по следующим адресам: Гагарина, 4,10,16,45,5.

21.05.2020