

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 10.07.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 10.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

Всего выявленных порывов и течей - 102

1.1 До опрессовки т/с - 13

1.2 После опрессовки - т/с - 89 (в т. ч. 7 - старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 78

1.4 На сетях сторонних организаций - 24, в т.ч. в подвалах - 17.

2. Устранено порывов и течей - 86

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 70

2.2 На сетях сторонних организаций - 16

3. Плановые работы - 84

3.1. Выполнено плановых работ - 22

4. Объектов без ГВС - 0

4.1 Из них жилых домов - 0

5. Объектов без циркуляции ГВС - 6

5.1 Из них жилых домов - 6.

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 1 057 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) - 19: Маркса, 82-79, Коммунальный пр.,22, Жукова,6,10, Мира, 8,10 Звездная,17,21, Аксенова,1, Ленина, 36, 50, 58, Энгельса, 22, 14, Курчатова, 2, ИФЗ, Заводская,11, Шацкого,1, Маркса,26.

8. Ведутся ремонтные работы - 12: Звездная, 17,21, Шацкого,1, Ленина, 50, 58,19,ИФЗ,Аксенова,17,Маркса,82,Жукова,6,10,Курчатова,

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

10.07.2020
