

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p><b>Муниципальное предприятие</b> <b>«Теплоснабжение»</b></p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта <a href="https://teplo.obninsk.ru">https://teplo.obninsk.ru</a> от 14.07.2020 г.</p>
--	---

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 13.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

Всего выявленных порывов и течей - 102

- 1.1 До опрессовки т/с - 13
- 1.2 После опрессовки - т/с - 89 (в т. ч. 7 - старый город)
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 78
- 1.4 На сетях сторонних организаций - 24, в т.ч. в подвалах - 17.
2. Устранено порывов и течей - 88
  - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 70
  - 2.2 На сетях сторонних организаций - 18
3. Плановые работы - 84
  - 3.1. Выполнено плановых работ - 28
4. Объектов без ГВС - 0
  - 4.1 Из них жилых домов - 0
5. Объектов без циркуляции ГВС - 0
  - 5.1 Из них жилых домов - 0.
6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 1 389 м.
7. Ведутся земляные работы (раскопки) - 19: Маркса, 82-79, Коммунальный пр.,22, Гагарина, 51,59, Горького,50а, Блохинцева,6, Жукова,6,10, Мира, 8,10 Звездная,17,21, Аксенова,17, Ленина, 50, 58, Энгельса, 22, Курчатова, 2, ИФЗ, Шацкого,1.

8. Ведутся ремонтные работы - 12: Звездная, 17,21, Маркса, 108, Ленина, 50, 58,19, ИФЗ, Аксенова,17, Маркса,82, Жукова,6,10, Курчат  
2.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

14.07.2020

---