

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 22.07.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 22.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

. Всего выявленных порывов и течей – 102

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 89 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 78

1.4 На сетях сторонних организаций – 24, в т.ч. в подвалах – 17.

2. Устранено порывов и течей – 93

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 74

2.2 На сетях сторонних организаций – 19

3. Плановые работы – 84

3.1. Выполнено плановых работ – 40

4. Объектов без ГВС – 0

4.1 Из них жилых домов – 0

5. Объектов без циркуляции ГВС – 51

5.1 Из них жилых домов – 35

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 1 844 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 17: Маркса, 82-79, Коммунальный пр.,22, Гагарина, 59, Блохинцева,6, Жукова,6, Мира, 8,10 Звездная, 17, 21, Энгельса, 22, Курчатова, 4, 2, ИФЗ, Жолио-Кюри,1, Победы, 33, Энгельса, 2, Ленина, 19,48.

8. Ведутся ремонтные работы - 11: Ленина, 19, 48, ИФЗ, Маркса,82, Жукова,6, Энгельса, 2, Коммунальный пр,22, Жолио-Кюри,1, Мира, Энгельса,22, Победы, 33.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

22.07.2020
