

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие

«Теплоснабжение»

г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21

тел. (484)396-37-51

факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Новости с сайта

<https://teplo.obninsk.ru>

от 29.07.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 29.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 29.07.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

1. Всего выявленных порывов и течей – 103

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 90 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 79

1.4 На сетях сторонних организаций – 24, в т.ч. в подвалах – 17.

2. Устранено порывов и течей – 98

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 79

2.2 На сетях сторонних организаций – 19

3. Плановые работы – 83

3.1. Выполнено плановых работ – 48

4. Объектов без ГВС – 0

4.1 Из них жилых домов – 0

5. Объектов без циркуляции ГВС – 4 (Маркса, 118, 120, 122, 124).

5.1 Из них жилых домов – 4

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 2 138 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 13: Маркса, 82-79, Коммунальный пр.,22,21, Жукова,6, Мира, 8,10, Энгельса, 2,22, Курчатова 2а, ИФЗ, Ленина, 19, 66.

8. Ведутся ремонтные работы - 8: Маркса, 82, 130, Жукова,6,10, Энгельса, 2, Коммунальный пр,22,21, Мира,10.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

29.07.2020
