

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 05.08.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 05.08.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

1. Всего выявленных порывов и течей – 103

- 1.1 До опрессовки т/с – 13
- 1.2 После опрессовки – т/с – 90 (в т. ч. 7 – старый город)
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 79
- 1.4 На сетях сторонних организаций – 24, в т.ч. в подвалах – 17.

2. Устранено порывов и течей – 98

- 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 79
- 2.2 На сетях сторонних организаций – 19

3. Плановые работы – 83

- 3.1. Выполнено плановых работ – 54

4. Объектов без ГВС – 0

- 4.1 Из них жилых домов – 0

5. Объектов без циркуляции ГВС – 4 (Маркса, 118, 120, 122, 124).

- 5.1 Из них жилых домов – 4

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 2 272 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 4: Энгельса, 2, Ленина, 66, Гурьянова, 11, Маркса, 130.

8. Ведутся ремонтные работы - 4: Маркса, 130, Энгельса, 2, Коммунальный пр.,21, Гурьянова, 11.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

05.08.2020
