

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p><b>Муниципальное предприятие</b> <b>«Теплоснабжение»</b></p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта <a href="https://teplo.obninsk.ru">https://teplo.obninsk.ru</a> от 12.08.2020 г.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 12.08.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

- 1.** Всего выявленных порывов и течей – 103
  - 1.1 До опрессовки т/с – 13
  - 1.2 После опрессовки – т/с – 90 (в т. ч. 7 – старый город)
  - 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 79
  - 1.4 На сетях сторонних организаций – 24, в т.ч. в подвалах – 17.
- 2.** Устранено порывов и течей – 98
  - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 79
  - 2.2 На сетях сторонних организаций – 18
- 3.** Плановые работы – 83
  - 3.1. Выполнено плановых работ – 59
- 4.** Объектов без ГВС – 0
  - 4.1 Из них жилых домов – 0
- 5.** Объектов без циркуляции ГВС – 3 (Ленина,54,56, Красных Зорь,7а).
  - 5.1 Из них жилых домов – 2
- 6.** Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 2 416 м.
- 7.** Ведутся земляные работы (раскопки) – 3: Энгельса, 2, Маркса, 130, Пионерский пр.,26.

**8.** Ведутся ремонтные работы - 7: Маркса, 130, Энгельса, 2, Гурьянова, 11, Пионерский пр.,26, Гурьянова, 1, Мира, 12, Ленина, 54.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

12.08.2020

---