

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

Муниципальное предприятие

«Теплоснабжение»

г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21

тел. (484)396-37-51

факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Новости с сайта

<https://teplo.obninsk.ru>

от 19.08.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 19.08.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

1. Всего выявленных порывов и течей – 104

1.1 До опрессовки т/с – 13

1.2 После опрессовки – т/с – 91 (в т. ч. 7 – старый город)

1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 80

1.4 На сетях сторонних организаций – 24, в т.ч. в подвалах – 17.

2. Устранено порывов и течей – 98

2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 79

2.2 На сетях сторонних организаций – 19

3. Плановые работы – 76

3.1. Выполнено плановых работ – 65

4. Объектов без ГВС – 0

4.1 Из них жилых домов – 0

5. Объектов без циркуляции ГВС – 13.

5.1 Из них жилых домов – 10

6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 2 568 м.

7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 5: Энгельса, 2, Маркса, 130, Коммунальный пр.,21, Калужская, 5, Горького, 9.

8. Ведутся ремонтные работы - 7: Маркса, 130, Энгельса, 2а, Гурьянова, 1, Мира, 12, Коммунальный пр., 21, Горького, 9, Калужская, 5.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

19.08.2020
