

<p>Российская Федерация Калужская область 249038, г.Обнинск</p> <p>Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»</p> <p>г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21 тел. (484)396-37-51 факс (484)396-95-20 e-mail: ompts@obninsk.ru</p>	<p>Новости с сайта https://teplo.obninsk.ru от 02.09.2020 г.</p>
--	---

ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 02.09.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.

Всего выявленных порывов и течей - 105

- 1.1 До опрессовки т/с - 13
- 1.2 После опрессовки - т/с - 92 (в т. ч. 7 - старый город)
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 81
- 1.4 На сетях сторонних организаций - 24, в т.ч. в подвалах - 17.
2. Устранено порывов и течей - 101
 - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 81
 - 2.2 На сетях сторонних организаций - 20
3. Плановые работы - 76
 - 3.1. Выполнено плановых работ - 76
4. Объектов без ГВС - 0
 - 4.1 Из них жилых домов - 0
5. Объектов без циркуляции ГВС - 0.
 - 5.1 Из них жилых домов - 0.
6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) - 3 055 м.
7. Ведутся земляные работы (раскопки) - 2: Энгельса, 2, Коммунальный пр.,21.
8. Ведутся ремонтные работы - 0.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

02.09.2020
