

Российская Федерация

Калужская область

249038, г.Обнинск

**Муниципальное предприятие**

**«Теплоснабжение»**

г.Обнинск, Коммунальный проезд, 21

тел. (484)396-37-51

факс (484)396-95-20

e-mail: ompts@obninsk.ru

Новости с сайта

<https://teplo.obninsk.ru>

от 10.09.2020 г.

**ИНФОРМАЦИЯ о ходе ремонтных работ на тепловых сетях (по состоянию на 16:00 час. 10.09.2020) после опрессовки тепловых сетей 13.05.2020 и 02.06.2020.**

Всего выявленных порывов и течей – 108

- 1.1 До опрессовки т/с – 13
- 1.2 После опрессовки – т/с – 95 (в т. ч. 7 – старый город)
- 1.3 Из них на сетях МП «ТС» - 83
- 1.4 На сетях сторонних организаций – 25, в т.ч. в подвалах – 18.
2. Устранено порывов и течей – 103
  - 2.1 Из них на сетях МП «ТС» - 83
  - 2.2 На сетях сторонних организаций – 20
3. Плановые работы – 76
  - 3.1. Выполнено плановых работ – 76
4. Объектов без ГВС – 0
  - 4.1 Из них жилых домов – 0
5. Объектов без циркуляции ГВС – 0.
  - 5.1 Из них жилых домов – 0.
6. Заменено труб (по каналу в 2-х трубном исчислении) – 3 091 м.
7. Ведутся земляные работы (раскопки) – 0.
8. Ведутся ремонтные работы – 0.

Примечание: информация по п. 4-5 передана в АДС УЖКХ, УГХ, управляющие компании.

10.09.2020

---