

В конкурсную комиссию
от начальника ЭТУ
Ломакина В.С.

Служебная записка

Прошу включить в техническое задание по обслуживанию релейной защиты и в/в испытаний эл.оборудования дополнительные требования по проведению работ

1. круглосуточное дежурство с прибытием специалиста в течении 30 минут при аварийных ситуациях
2. присутствие специалиста при проведении оперативных переключений.
3. согласование рабочих схем при капитальном ремонте и модернизации оборудования
4. участие в приемке эл. оборудования после капремонта и модернизации.
5. наличие у исполнителя собственного аварийного запаса
(реле РТ-40/10,20,50,100,02; реле времени РВ-124,142,128; блок БПН-1000, блок БПТ-1000
6. блок ARGUS 4.4 кВт

Начальник ЭТУ  В.С. Ломакин